

## **Gaz Algılama ve Alarm Sistemi Cihazı Teknik Şartnamesi**

1. Cihazda bir adet kontrol paneli bulunmalıdır.
2. Cihazda bir adet hidrojen sensörü bulunmalıdır.
3. Cihazda bir adet metan sensörü bulunmalıdır.
4. Cihazda bir adet karbonmonoksit sensörü bulunmalıdır.
5. Cihazda bir adet siren ve bir adet flaşör bulunmalıdır.
6. Cihazda IP65 koruması bulunmalıdır.
7. Cihazın çalışma voltajı DC24V olmalı ve +/- %25 toleranslı olmalıdır.
8. Cihazın algılama aralığı 30 saniyeden az olmalıdır.